



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02, факс 72-63-85
E-mail: mchs@emercom.dsc.ru Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Охинского района

694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Карла Маркса, д. 41/1, тел. 8 (42437)3-24-58, E-mail: tond_okha@mail.ru

Предписание № 5/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 7
«Журавушка» г. Охи (далее по тексту – МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, филиала, и/или отчества, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Охинского

(наименование органа ГПН)

района по пожарному надзору Храмова В.В. № 5 от «28» января 2020 года, ст. 6, ст. 6.1
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10
ч. 10 мин. по 16 ч. 10 мин. «11» февраля 2020 г. проведена плановая выездная проверка
заместителем главного государственного инспектора Охинского района по пожарному надзору
Ткаченко Виктором Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

Территории, здания и помещений МБДОУ детский сад № 7 «Журавушка» г. Охи, по адресу:
Сахалинская область, г. Оха, ул. 60 лет СССР, 15/1

совместно с: законным представителем юридического лица Шаровой Мариной Владимировной

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Объект защиты не обеспечен источником наружного противопожарного водоснабжения. (не представлены подтверждающие документальные сведения – акты работоспособности наружного противопожарного водоснабжения – ПГ - л/с).	пункт 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 2.11 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1 свода правил 8.131330.2009	03.08.2020	

		«Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».		
2.	По окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности обработки (пропитки) деревянных конструкций крыши объекта защиты руководителем организации своевременно не обеспечено проведение повторной обработки данных конструкций огнезащитным составом.	пункт 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»;	03.08.2020	
3.	Руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения инженерными коммуникациями противопожарных преград между помещениями щитовой (№ 71 технического паспорта) и лестничной клеткой (№ 70 технического паспорта).	пункт 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме».	03.08.2020	
4	В помещении электрощитовой (№ 71 технического паспорта) допускается пользование электрической розеткой, имеющей повреждения.	Подпункт «б» пункта 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме».	03.08.2020	
5	В помещении электрощитовой (№ 71 технического паспорта) допускается размещение на электрическом шкафу горючих материалов.	Подпункт «ж» пункта 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме».	03.08.2020	
6	Прибор управления речевым оповещением «Рокот-5 ПУО», установленный в кабинете заведующего объекта защиты, не формирует сигнал «Неисправность» при обрыве соединительных линий связи с акустическими системами (громкоговорителями).	ч. 3 ст. 4, ч. 5 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ Р 53325-2012.	03.08.2020	
7	Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) выполнен на объекте защиты без проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке (представлен акт приемки	ч. 3 ст. 4, ч. 1ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	03.08.2020	

	технических средств в эксплуатацию от 22.09.2011 г.)		
8	На двери помещения холодного склада (№ 13 плана цокольного этажа технического паспорта) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (категория по взрывопожарной и пожарной опасности определяется расчетом, на основании полученных расчетов обозначается соответствующая категория).	ч. 3 ст. 4, ч. 4 ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2 Свода правил 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; п. 3 НПБ 105-03; п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390;	03.08.2020
9	На двери помещения склада чистого белья (№ 9 плана цокольного этажа технического паспорта) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (категория по взрывопожарной и пожарной опасности определяется расчетом, на основании полученных расчетов обозначается соответствующая категория).	ч. 3 ст. 4, ч. 4 ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2 Свода правил 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; п. 3 НПБ 105-03; п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390;	03.08.2020
10	На двери помещения склада сухих продуктов цокольного этажа объекта защиты не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (категория по взрывопожарной и пожарной опасности определяется расчетом, на основании полученных расчетов обозначается соответствующая категория).	ч. 3 ст. 4, ч. 4 ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2 Свода правил 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; п. 3 НПБ 105-03; п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390;	03.08.2020
11	В зоне обособленного выхода из подвального помещения объекта защиты допускается размещение и хранение снегоуборочной машины и канистры с ГЖ.	подпункты «а, ю» пункта 23, подпункты «б, в» пункта 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390;	03.08.2020
12	Под лестничным маршем с 1 этажа в подвальное помещение объекта защиты	подпункт «к» пункта 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением	03.08.2020

	(№ 15 плана цокольного этажа технического паспорта) допускается хранение инвентаря.	Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390;		
13	Техническое помещение теплового узла объекта защиты (подвал) используется для организации слесарной мастерской, а также для хранения мебели, инвентаря, оборудования и других предметов.	подпункт «б» пункта 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390;	03.08.2020	
14	В подвальных помещениях объекта защиты допускается хранение мебели, инвентаря, оборудования, досок и прочих пожароопасных материалов.	Подпункт «а» пункта 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390;	03.08.2020	
15	Ширина в свету марша внутренней эвакуационной лестницы со 2 на 1 этаж, расположенной в объеме лестничной клетки, менее 1, 20 м. (по факту от 1,09 до 1,17 м.)	ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подпункт «а» пункта 4.21 СНиП II-Л.2-72 «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть».	03.08.2020	
16	На объекте защиты с уклоном кровли более 12% (по факту – 23,1 % и 57,7 %), высотой до карниза более 7 метров (по факту – 9,8 м.), не предусмотрены ограждения на кровле.	ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 6.43 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1,2,3)»; п. 4.8 СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с изменением 1)».	03.08.2020	
17.	Навесные шкафы внутреннего противопожарного водопровода не имеют элементов для обеспечения их опломбирования.	Пункт 57 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390	03.08.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в **трехмесячный срок вправе** обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

Охинского района по пожарному надзору

по пожарному надзору

«28» февраля 2020 г.



В.В. Ткаченко

млп.*

Предписание для исполнения получила:

Законный представитель юридического лица

Шарова Марина Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)

М.В. Шарова
(подпись)

«28» февраля 2020 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору