

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №7 «Журавушка» г. Охи
(МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи)

Заведующий

60 лет СССР ул., д. 15 корпус 1, г. Оха,
Сахалинская область, 694490,
Тел./факс: 8(42437) 3-78-18, 3-04-62

электронный адрес: sadjuravushka@mail.ru,

<http://juravushka7.caduk.ru>

ОКПО 57380749, ОГРН 1026500886060,
ИНН/КПП 6506007700, 650601001

«29» июля 2019 г.

Информация по выполнению предписания №15/1/1 от 11.07.2018
МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи

После проведенной плановой проверки нами были учтены и устранены все нарушения:

1. В комнате для хранения грязного белья, расположенной в цокольном этаже объекта защиты доустановлены датчики пожарной сигнализации. Подтверждающие документы:

- Фото – 1 шт. на 1 листе,

2. Для приведение в соответствие с нормой предела огнестойкости строительных конструкций внутренних стен лестничных клеток для зданий II СО не менее REI 90, внутренние стены лестничной клетки с северной и южной части здания, были перешиты перегородками по системе «КНАУФ». Подтверждающие документы:

-Фото стен зимнего сада – 2 шт. на 1 листе

Заведующий МБДОУ детский

сад № 7 «Журавушка» г. Охи



Шарова М.В.





